

RE: PC21S0035 - COGEDIM

FERNANDES Grégory <g.fernandes@grand-senonais.fr>

Ven 23/07/2021 14:33

À : FERRERO Christèle <c.ferrero@grand-senonais.fr>

 1 pièces jointes (1 Mo)

Implantations Branchements EU projet GOGEDIM.pdf;

Affaire suivie par : Christèle FERRERO

PC 089 387 21 S 0035

Adresse : Boulevard de Verdun - rue V Guichard - rue de la Pépinière- 89100 SENS

**DOSSIER A RETOURNER
AU DEMANDEUR****Avis favorable raccordement réseau eaux usées**

A la vue du plan de masse du dossier et des deux implantations, il existe deux réseaux EU pour desservir le projet sur les parcelles AM 135-137-140-219 et 221 selon :

- Boulevard de Verdun :
 - Réseau EU de diamètre 250 mm et d'une profondeur de -2.80 m/TN
- Rue de la Pépinière :
 - L'implantation de ce second branchement devra être modifiée, en effet le réseau adapté au projet se situe au nord de la parcelle AM n° 137. Il s'agit d'un réseau EU de 200 mm, d'une profondeur d'environ -1.70 m/TN. Cette modification de tracé longerait les travaux de terrassement pour la HTA

Vous trouverez ci joint un plan avec les points de raccordement

Pour ces deux branchements d'eaux usées :

La CAGS réalisera les branchements d'eaux usées pour desservir le projet, avec implantation des boîtes de raccordement sous domaine public en limite séparative domaine public / domaine privé.

L'implantation des branchements sera conforme au plan joint et les profondeurs seront définies au moment de la demande de raccordement.

Le pétitionnaire devra formuler sa demande de branchement auprès du service assainissement de la CAGS après validation du permis de construire.

A titre d'information le pétitionnaire sera redevable de la PFAC et des frais de branchement (renseignements à prendre auprès du service assainissement de la CGAS).

Le délai de réalisation du branchement est d'environ 3 mois.

Bonne Réception



Grégory FERNANDES
Communauté d'Agglomération du Grand Sénonais
Direction de l'Eau et l'Assainissement
Service de l'Assainissement - Chef d'équipe exploitation réseaux
03.86.86.46.98
g.fernandes@grand-senonais.fr

21 boulevard du 14 Juillet
CS 80552 - 89105 SENS Cedex

De : FERRERO Christèle <c.ferrero@grand-senonais.fr>

Envoyé : vendredi 2 juillet 2021 15:15

À : CAGS Assainissement-Eau <assainissement@grand-senonais.fr>

Objet : PC21S0035 - COGEDIM

Bonjour,

Je vous prie de bien vouloir trouver en pièces jointes les pièces graphiques et autres concernant le PC 21S0035 qui ne se sont pas envoyées dans le 1er mail envoyé hier 1er juillet 2021.

Je vous en souhaite bonne réception.

Cordialement,



Christèle FERRERO
Communauté d'Agglomération du Grand Sénonais et Ville
Service du droit des sols
Assistante Instructeur
03.58.45.10.20
c.ferrero@grand-senonais.fr

14 boulevard du 14 Juillet
CS 80552 - 89105 SENS Cedex

